- UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N. 898 del 29/11/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determina Dirigenziale

N°386 DEL 21/11/2018

Oggetto: Somma urgenza per manutenzione ordinaria e straordinaria all' impianto di depurazione di comunale di c.da Cannitello.

CIG N. Z971ED14FD

– Approvazione Verbale di somma urgenza e Impegno di spesa.

==========

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI**

UFFICIO PROPONENTE:

==========

===

ATTI ALLEGATI:

Verbale di somma urgenza

Computo Metrico Estimativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 05.11.2018,(che si allega in copia) redatto dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo, dove, a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi l'impianto di depurazione di c.da Cannitello, è stato invaso da acqua e fango, danneggiando tutte le componenti elettriche ed elettromeccaniche, quindi lo stesso, necessitava di un intervento di manutenzione straordinaria per consentire così, il normale svolgimento del processo depurativo.
- **Considerato che** in data 05.11.2018 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Aurelio Lovoy, ha approvato il verbale di somma urgenza;
- **Tenuto conto** che i lavori di cui sopra sono necessari ed urgenti;
- **Che** per far fronte all'intervento, il Responsabile del Servizio, si è avvalso della norma prevista all'art.20 del Regolamento dei lavori in economia adottato con Delibera di C.C. n° 5 del 18.02.2008, che regolamenta i casi, le procedure e le condizioni di affidamento dei lavori;
- **Atteso che** il Comune, non essendo attrezzato dei mezzi idonei alle necessità del caso, per far fronte a tale urgenza, ha dovuto impiegare un operatore privato, munito di attrezzature necessarie, immediatamente disponibili;
- **Che** l'operatore individuato ed incaricato è la Ditta **E.P.** di Pasquale Rosalia, via S. Francesco,7 di Santa Margherita di Belice;

VISTO il CIG N. Z971ED14FD;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da sostenere per la riparazione di che trattasi;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 "Nomina Responsabili dei Settori e degli Uffici e dei Servizi";
- **VISTA** la Delibera di C.C. n. 24 del 13/06/2018 di " Approvazione bilancio di previsione anno 2018";
- Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** il verbale di somma urgenza e il computo metrico estimativo redatto dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo, riguardante l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello, la cui spesa ammonta a **€. 2.285,06 i**.v.a. inclusa;
2. **IMPEGNARE** la somma di **€. 2.285,06** al capitolo n. 20940108/1 denominato "Manutenzione straordinaria depuratore comunale";
3. **AFFIDARE** alla ditta **E.P.-** di Pasquale Rosalia via S. Francesco,di Santa Margherita di Belice, l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

4. **DARE** atto che la superiore somma di **€. 2.285,06,** I.V.A. inclusa verrà imputata al capitolo n. 20940108/1 denominato "Manutenzione straordinaria depuratore comunale";
5. **Dare** atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgso n.33/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell'atto , con modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comunale.
6. **Dare atto** che il soggetto creditore è la ditta **E.P.-** di Pasquale Rosalia via S. Francesco, di Santa Margherita di Belice;
7. .Alla liquidazione e al pagamento si provvederà, previa redazione di certificato di regolare esecuzione dei lavori, con successivo atto a fronte della presentazione da parte del creditore della fattura;
8. **Rimettere** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti;
9. **Dare** atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;
10. **Rimettere** copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale.

Il Tecnico Incaricato
f.to (p.a. Filippo Tardo)

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to (ing. Aurelio Lovoy)

==========

11. ☐ Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo 20940108/1 denominato "Manutenzione straordinaria depuratore comunale"; Bilancio anno 2018.

Impegno n._1851/2018

lì 22/11/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to (Luigi Milano)

==========

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 30/11/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 03/12/2018

Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(*Dott.ssa Antonina Ferraro)*

Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO Somma urgenza per un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto depurazione di c.da Cannitello .

COMMITTENTE Comune di Santa Margherita di Belice

IL TECNICO INCARICATO
f.to (P.A. Filippo Tardo)

Depuratore C/da Cannitello

- Smontaggio ruota in ferro carro ponte n1 con necessario taglio asse in acciaio, sostituzione cuscinetti a sfera conici, rimontaggio ruota e saldatura con appositi elettrodi basici per acciaio.

€ 300,00

- Dismissione interruttore orario giornaliero di marchio Finder a bordo quadro generale impianto ricollocazione dei nuovi compresi di collegamenti elettrici e messa in servizio.

€ 350,00

- Sostituzione modulo differenziale da 300 ma completo magnetotermico quadripolare da 16 ha protezione del gruppo di rifasamento.

€400,00

- Dismissione e ricollocazione interruttore crepuscolare con sonda separata a bordo quadro generale necessario per l'accensione automatica delle luci esterne.

€ 170,00

- Sostituzione pulsante a fungo a borro quadro carroponte 1 completo di base di fissaggio e contatto ausiliario.

€ 80,00

- Sostituzione contatti con custodia completi di testina con ruota finecorsa carro ponte 1.

2 X 80,00 = € 160,00

- Sostituzione relè temporizzato con ritardo all'eccitazione tensione nominale 24 V necessario per l'inversione di marcia del carro ponte n1

€ 180,00

- Smontaggio motore movimento carro ponte n1, riparazione presso officina elettromeccanica con necessario rifacimento dell'avvolgimento elettrico, verniciatura e rimontaggio a bordo carro ponte.

€ 290,00

- Estrazione in superficie pompa fanghi, smontaggio e pulizia chiocciola, ricollocazione dentro vasca e messa in sevizio.

€ 130,00

L'importo complessivo compreso di materiali e manodopera e di	**€ 2.060,00**
Ribasso dl 10%	**€ 187,00**
	€.1.873,00
IVA al 22%	**€. 412,06**
TOTALE	**€. 2.285,06**

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

OGGETTO: IMMOBILE: depuratore comunale di c.da Cannitello.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/RUP: p.a Filippo Tardo

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 - D.Lgs 50/2016)

(art. 19 e 20 del Regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n. 5/2008)

L'anno duemiladiciotto , il giorno 05 del mese di novembre , il sottoscritto p.a. Filippo Tardo, Responsabile del Servizio Ambiente, giusta nomina del Sindaco con determina sindacale n. 7 del 05/02/2018, a seguito dell'alluvione dei giorni scorsi, dove il depuratore comunale di c.da Cannitello, e stato invaso da acqua e fango, quindi risulta in blocco.
Dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente con ditta specializzata, si è potuto accertare che al depuratore comunale di c.da Cannitello bisogna intervenire,per rimuovere alcune criticità all'impianto di depurazione, e nello specifico:
Danneggiamento delle componenti elettriche ed elettromeccaniche, oltre che delle opere edili ed idrauliche, con conseguente spegnimento delle pompe, dei carri ponti e della soffiante, quindi l'interruzione del processo di depurazione.
Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza.
Trattandosi di interventi che interessa l'impianto di depurazione comunale di c.da Cannitello, e ritenuta urgente la riparazione, si redige il seguente verbale ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n. 5/2008, che consente l'affidamento dei lavori con il sistema della "somma urgenza" per eseguire riparazioni urgenti all'impianto di depurazione comunale di c.da, stante la necessità di garantire il regolare funzionamento del sistema depurativo comunale, e si redige il seguente verbale:

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALL' AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Premesso che, è stato segnalato l'intervento di urgenza sopra descritto, si ritiene urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità , la sanità e l'igiene, l'intervento di manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello.

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Il non funzionamento di tutte le componenti elettriche e meccaniche del sistema depurativo del depuratore comunale di c.da Cannitello.

3. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE

Ripristino di tutte le componenti elettriche e meccaniche a servizio del depuratore comunale di c.da Cannitello.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto si rende necessario l'intervento urgente, quindi bisogna procedere con urgenza alla messa in opera del sevizio sopra descritto nel precedente punto 3.

4. DIPOSIZIONE PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI

Si è individuata come idonea allo scopo, la Ditta Individuale **E. P**. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice - la quale contatta per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in sicurezza in questione.
Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla Ditta Individuale **E. P**. di Pasquale Rosalia di eseguire i lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio dell' igiene e salute pubblica .

Il prezzo della prestazione viene stimato in via preliminare e fatte salve le successive determinazioni economiche di maggior dettaglio in €. 2.000,00 iva inclusa, così come si evince meglio nell'allegato computo metrico.

5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno avere inizio il 06/11/2018 e termine il giorno 10/11/2018.

È stabilita una penale pari a E 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo.

6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia.

Il tecnico che ha redatto il verbale provvederà a redigere entro 15 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa della stessa e a trasmetterla al capo settore per il successivo provvedimento di approvazione unitamente al verbale di somma urgenza.

Qualora i lavori ordinati non dovessero conseguire l'approvazione del capo settore i lavori verranno immediatamente sospesi e si provvederà alla liquidazione relativa alla sola parte eseguita previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione.

Tutto ciò visto e considerato, con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni, e dichiara altresì:

di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori; di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;

di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti.

Il Responsabile del procedimento/rup
f.to p.a Filippo Tardo

_____
_

il Responsabile del Settore
Visto, si approva
f.to Ing. Aurelio Lovoy

Data,05/11/2018 _____

La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta per accettazione all'esecuzione dell'incarico, e restituita alla scrivente.

Data,

Per accettazione
La Ditta esecutrice

_____